


Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

1. Instalacja w pomieszczeniach powinna być zakończona punktem poboru gazu
2. Ciśnienie na wejściu obecnie 2,2 bara. Może być wyższe np. 5 barów
3. Ciśnienie za punktem poboru gazu 1,5 bara.
4. Na wejściu należy zainstalować zawór odcinający sterowany przez system detekcji H2.

Inwestor	PIT-RADWAR S.A. 0/WROCLAW ul. KRAKOWSKA 64 WROCLAW		
Tytuł rys.	Instalacja wodoru bud. G		
opracował:	Jerzy Małkiewicz		Data: 13.08.2018

pom. gazów technicznych