


1. Instalacje w pomieszczeniu 324 powinny być zakończona punktem poboru gazu
2. Ciśnienie na wejściu obecnie 2,8 bara.
3. Rurociągi stalowe zaprasowywane ze stali chromoniklowej
4. Magistrala wzdłuż korytarza o średnicy  $\varnothing$  15 odejścia do pomieszczeń  $\varnothing$  15

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Inwestor	PIT-RADWAR S.A. O/WROCLAW ul. KRAKOWSKA 64 WROCLAW		
Tytuł rys.	Instalacja azotu bud. G		
opracował:	Jerzy Mańkiewicz		Data: 13.08.2018