

## **Zaproszenie do złożenia oferty kosztowej**

na wykonanie instalacji centralnej wentylacji nawiewnej i wyciągowej  
na II piętrze budynku „G”.

### **I. Zamawiający**

PIT- RADWAR S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w 04-051 Warszawa  
Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław.

Miejsce wykonania instalacji:

Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

### **II. Przedmiot zamówienia:**

#### **1. Opis zadania - założenia.**

Zadanie obejmuje wykonanie na II piętrze budynku „G” wentylacji nawiewnej i wyciągowej na korytarzu i w pomieszczeniach położonych po obu stronach korytarza pomiędzy osiami 9 - 16.

Wentylacja nawiewna powinna zapewniać powietrze uzupełniające do pomieszczeń gdzie występują wyciągi mechaniczne od urządzeń chemicznych oraz nawiew bytowy dostarczający właściwą ilość świeżego powietrza wynikającą z wymogów sanitarnych.

Wentylacja wywiewna powinna odbierać właściwą ilość powietrza wynikającą z wymogów sanitarnych.

Kanały wentylacji nawiewnej i wyciągowej podłączone będą do przygotowanego odrzutu z pionu wentylacyjnego.

#### **2. Wymagania szczegółowe:**

- Kanały wentylacji nawiewnej należy dobrać o przekrojach zapewniając przepływ powietrza o odpowiedniej prędkości
- Na wylotach kanałów wentylacji nawiewnej w pomieszczeniach należy zamontować skrzynki rozprężne z anemostatami z wbudowaną przepustnicą zapewniające równomierne rozprowadzenie strumienia.
- Na kanałach nawiewnych do pomieszczeń należy zamontować regulatory VAV – dostosowujące ilość przepływającego powietrza do aktualnego zapotrzebowania wynikającego z ilości pracujących dygestoriów.
- Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi rysunki przedstawiające przebieg i wymiary kanałów wentylacyjnych oraz dobór elementów regulacyjnych
- Bilans powietrza wentylacyjnego przedstawiony jest schematycznie w załączniku nr 1 stanowiącym rzut fragmentu kondygnacji II piętra.

### III. Formuła zlecenia Zamówienia - umowa o prace instalacyjne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty (w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami).

### IV. Termin i forma składania ofert:

Do dnia ~~14~~<sup>21</sup>.12.2020 r. w formie mailowej na adres: [jerzy.malkiewicz@pitradwar.com](mailto:jerzy.malkiewicz@pitradwar.com); wymagane jest załączenie w kopii: REGON, NIP.

### V. Inne


Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579). Dla właściwej oceny zakresu pracy celowym jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Podczas wizyty omówione zostaną szczegóły techniczne.


Wizyta po uprzednim zaawizowaniu spotkania u osób kontaktowych, którymi są:

- Jerzy Małkiewicz, e-mail; [jerzy.malkiewicz@pitradwar.com](mailto:jerzy.malkiewicz@pitradwar.com), tel. 602 616 274
- Janusz Machulski, e-mail; [janusz.machulski@pitradwar.com](mailto:janusz.machulski@pitradwar.com) tel. 532 089 089



podpis Zamawiającego

Kierownik Działu  
Remontowego Maszyn i Automatyki  
  
**Janusz Machulski**

Pełnomocnik Członka Zarządu  
ds. Oddziału Wrocław PIT-RADWAR S.A.  
  
**Piotr Muszyński**